



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)**

ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034

Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)

Факс: 637-25-68 (код 495)

E-mail: gu_moscow@mchs.gov.ru

18.05.2018 № 3689-1-1-8

На № _____ от _____

«О рассмотрении обращения»

Ваше обращение (от 18.04.2018 № 108-гин-3244) по вопросу допустимых запоров на дверях эвакуационных выходов, поступившее на сайт Главного управления МЧС России по г. Москве, рассмотрено.

Сообщаю, что в соответствии с п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их сводного открывания изнутри без ключа.

Таким образом, установка на указанных дверях запоров, открывающихся изнутри с помощью «вертушки», допускается.

Начальник Главного управления

И.П. Денисов